

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号: GFDZJBM14-010

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 25 号		检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	阴雨天气, 检查了设备是否漏水, 机械是否放置到位.			
存在问题	1. 临时电源配电箱放置处存在积水 2. 临时线路没有悬挂放置于室内, 二次使用存在安全隐患			
整改要求	1. 临时电源配电箱位置进行移动, 移动至干燥处 2. 临时线路使用完毕后进行整理, 放置于室内			
检查人	任三元		施工项目部 签收人/日期	罗少山 2019.12.25
整改情况	已整改 整改负责人: 罗少山 日期: 2019.12.26			
复查意见	整改完毕 复查人: 任三元 日期: 2019.12.26			



扫描全能王 创建