

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号:GFDZJBM14-011

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 01 月 01 号	检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机材进场工作,临时用电管理,人员持证上岗		
存在问题	施工班组安排专人定期巡查施工现场安全 1. 电缆敷设过程中存在电缆桥架边角划伤电缆现象 2. 箱变出线端电缆头制作时未戴防护手套		
整改要求	1. 要求施工队对电缆桥架边角进行钝化处理 2. 电缆头制作时必须戴防护手套		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	罗永山 2020.01.01
整改情况	已整改		
	整改负责人: 罗永山 日期 2020.01.02		
复查意见	整改完成		
	复查人: 任远成 日期 2020.01.02		



扫描全能王 创建