

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号: GFDZJBM14-002

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 30 号	检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常,人员配备合理,施工项目部安排专人定期巡查施工现场		
存在问题	临时线路过路处,未做过路保护或架空处理		
整改要求	对临时线路过路处,做过路保护,或架空处理		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	罗大山 2019.10.30
整改情况	已整改完成 整改负责人: 罗大山 日期 2019.10.31		
复查意见	已做过路保护措施 复查人: 任远成 日期 2019.10.31		

