

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号: GFDZJBM14-005

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年11月18号	检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常、临时用电合理、人员配备齐全。 施工队已安排专人定期巡查施工现场		
存在问题	1#屋顶光伏区光伏支架安装过程中存在个别螺栓未紧固到位现象		
整改要求	要求施工队现场整改,并检查。1#屋顶已安装完成 剩余光伏支架		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	罗大山 2019.11.18
整改情况	已整改完成 整改负责人: 罗大山 日期 2019.11.19		
复查意见	已整改。 复查人: 任远成 日期 2019.11.19		



扫描全能王 创建