

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然3.2346MW

编号: GFDZJBM14-007

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月27号	检查地点	大自然厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常,防暑降温药物配备齐全,施工项目部安排专人对施工现场定期巡查.		
存在问题	1. 临时线路过路未做防护 2. 放线定线安装夹具过程中存在个别夹头按装到位		
整改要求	1. 临时线路过路做好防护工作 2. 现场整改,相关问题并全面检查/安装部分		
检查人	任远威	施工项目部 签收人/日期	李亨 2019.08.27
整改情况	以上问题已按要求整改完成,请监理单位负责人复查. 整改负责人: 李亨 日期: 2019.08.28		
复查意见	整改完成 复查人: 任远威 日期: 2019.08.28		

