

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号: GFDZJBM14-008

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 12 号	检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 人员互备齐全, 施工项目安全排查/定期巡查, 施工现状良好。		
存在问题	1. 屋面光伏电缆桥架安装过程中存在个别螺栓螺母未紧固到位。 2. 屋面光伏电缆桥架支架安装, 存在个别螺栓螺母未紧固到位。		
整改要求	1. 现场立即整改, 检查电缆桥架螺栓, 确保工程数量。 2. 现场要求整改, 检查电缆桥架支架螺栓, 确保工程数量。		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	罗永山 2019.12.12
整改情况	已整改 整改负责人: 罗永山 日期 2019.12.13		
复查意见	整改完成 复查人: 任远成 日期 2019.12.13		



扫描全能王 创建