

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号: GFDZJBM14-009

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年12月17号	检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常,人员'安全',施工队已撤离,去人定期间巡查,施工队已撤离		
存在问题	1. 临时电源过路处,主线路过路保护未架空处理		
整改要求	1. 要求施工队立即,临时电源过路处必须做过路保护或架空处理		
检查人	任远威	施工项目部 签收人/日期	罗大山 2019.12.17
整改情况	已整改 整改负责人: 罗大山 日期: 2019.12.18		
复查意见	整改完成 复查人: 任远威 日期: 2019.12.18		



扫描全能王 创建