

2020 年春节安全专项检查表

项目名称:	内蒙古包头市昆都仑大街120号		项目负责人:	李宝彬		检查日期:	2022.11.29	
检查人员:	李宝彬、张广亮、任达威、马永华							
项目类别	检查重点	检查结果		整改情况	整改人	整改时间	备注	
		是	否					
分布式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除							
	在建项目临时脚手架是否牢固，出入口是否已封闭							
	临边围护措施是否可靠		✓					
	爬梯固定是否牢靠	✓						
	屋面天沟杂物是否已清理	✓						
	屋面是否存在漏水		✓					
	屋面材料设备是否已清理完毕		✓					
	屋面支架、组件是否已固定牢靠	✓						
	组件接地是否已完成		✓					
	电缆头（包括公母插头）是否安装良好		✓					
桥架是否固定牢靠		✓						
电缆沟是否已回填		✓						
危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识		✓						



扫描全能王 创建



地面式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除						
	在建项目临时脚手架是否牢固，出入口是否已封闭						
	山地项目是否存在泥石流和滑坡危险						
	施工机械停放是否安全，并集中管理						
	电缆头（包括公母插头）是否安装良好						
	电缆沟是否已回填						
	危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识						
材料管理	甲供设备出入库及保管手续是否齐全	✓					
	剩余支架、组件、电缆等是否统一堆放整齐，由专人看管。		✓				
	材料设备是否集中存放，是否做好防雨、防火和防盗管理。		✓				
	并网项目废旧物资是否已处理，并按规定上交公司	✓					
	一二次设备运行是否良好	✓					
电站运行	箱逆变运行是否良好	✓					
	汇流箱运行是否良好	✓					
	发电设备通讯是否畅通		✓				
	已运行设备安全警示标识是否齐全	✓					
	未投运设备是否已挂设警示标牌	✓					

其他	运维值班人员是否已落实	√					
	临时用电设施是否已拆除、施工用电开关是否已分闸	√					
	生活用电线路无老化、电器设备及开关漏电保护装置齐全	√					
	现场消防管理是否规范，是否配备灭火器等消防设施		√				
	在建项目施工单位是否已安排人员值班	√					
	是否建立值班人员档案信息，值班人员是否已购买意外伤害保险	√					
	值班人员是否有高血压、心脏病等年龄超过 60 岁的工人		√				
	冬季是否做好防滑、防冻、取暖措施		√				
	值班人员是否已进行安全培训及交底		√				
	办公和宿舍内通风是否良好	√					
	宿舍内是否有燃烧煤炭取暖，是否有一氧化碳中毒危险						
	工程运输车辆是否已检查良好，并停放可靠	√					

