

监理检查记录表（安全）

工程名称：江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJAQJC-05

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.9	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区安全进行专项检查		
存在问题	1. 吊装线缆时，吊装车辆周边未设置警戒线； 2. 焊接施工周边未配备灭火器。		
整改要求	1. 要求施工单位在吊装施工周边必须设置警戒线； 2. 要求施工单位在电焊施工周边配备灭火器。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	叶东西
整改情况	已按要求整改 整改负责人：叶东西 日期：2018.12.9		
复查意见	已按要求整改 复查人：仇善善 日期：2018.12.9		