

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 江苏福聚居 1M 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJZLJC- 01

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.10.	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏夹具, 导轨安装进行巡视检查.		
存在问题	1. 侧夹具未安装平直, 弹垫; 2. 侧夹具, 导轨未紧固到位, 有漏拧现象. 螺丝		
整改要求	要求所有夹具都要安装好平直, 弹垫; 并在安装中, 必须紧固到位.		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	2018.11.10
整改情况	已按整改要求整改完成. 整改负责人: 仇善善 日期: 2018.11.11		
复查意见	已按要求整改. 复查人: 仇善善 日期: 2018.11.11		