






春节假日前安全检查记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJC-004

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.20	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	春节假日前对项目现场进行安全文明专项大检查		
存在问题	1、材料码放不齐； 2、3#楼与 5#楼之间组件及 4#楼屋面组件未及时运送至规定区域； 3、组串背板线已连接，屋面楼梯口未安装安全门；		
整改要求	1、将材料码放整齐； 2、将组件运送至固定区域放置； 3、建议屋面楼梯口安装安全门；		
检查人	黎建光、文晶晶、秦长城	施工项目部 签收人/日期	 2019.1.20
整改情况	 整改负责人:  日期 2019.1.20		
复查意见	 复查人:  日期 2019.1.23		