




监理检查记录表

工程名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

编号：JXM13---002

施工单位	泰州市振发建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 23 日	检查地点	1#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前，1#屋面部分组件已经安装完成，重点对组件的安装过程及安装质量进行专项检查。		
存在问题	1、组件在安装过程中，发现有踩踏组件的现象；2、组件在安装过程中，没有按照色标进行认真分组安装；3、部分压块在安装时没有按照设计要求加装防雷垫片。		
整改要求	要求施工方加强现场安全文明施工教育，严禁踩踏组件及野蛮施工。同时严格按照设计及规范要求进行施工，对存在的问题及时进行整改。		
检查人	赵悦子	施工项目部 签收人/日期	 2018.11.23
整改情况	已按要求进行了整改 整改负责人：  日期 2018.11.26		
复查意见	整改符合要求符合设计及规范要求 复查人：  日期 2018.11.26		

