

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站(羊路塔村 4.9MW) 编号：ZHJL-JC-001

施工单位	陕西拓日新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电安全检查		
存在问题	配电箱、现场开关箱内的导线绝缘良好，排列整齐，固定牢固，导线端头接线标准，无私拉乱接情况，安全良好		
整改要求	无		
检查人	张文博	施工项目部 签收人/日期	冯金鑫 2018.11.15
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。