

监理检查记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：029

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 10 日	检查地点	升压站施工现场、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查。 3、现场安全文明施工。 4、现场临时用电。 5、施工现场临边防护。		
存在问题	1、检查现场生活区灭火器已经过期，需配备合格的灭火器。 2、升压站继保室和低压配电室应将建筑垃圾和易燃品清除，应配备灭火器材。		
整改要求	严格按照安全文明施工标准化管理办法整改，请接到通知后立即进行整改，并报监理复查，如未按要求整改将按有关项目管理办法进行考核。		
检查人	赵峰柱	施工项目部 签收人/日期	鲁刚 2019.12.10
整改情况	已整改 整改负责人：鲁刚 日期：2019.12.11		
复查意见	已整改 复查人：赵峰柱 日期：2019.12.11		



扫描全能王 创建