




监理检查记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：031

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 3 月 10 日	检查地点	升压站施工现场、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查。 3、现场安全文明施工。 4、现场临时用电。 5、施工现场临边防护。		
存在问题	1、生活区灭火器已过期，需配备合格的灭火器。2、宿舍内电线禁止乱接乱拉。3、宿舍内每天消毒，需专人负责。4、新到员工每天早晚体温测量各一次，需专人负责并做好记录。5、升压站生产控制楼施工人员进入现场应正确佩戴安全帽。		
整改要求	严格按照安全文明施工标准化管理办法整改，请接到通知后立即进行整改，并报监理复查，如未按要求整改将按有关项目管理办法进行考核。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2020.3.12		
复查意见	整改完成  复查人:  日期: 2020.03.13.		