











监理检查记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: 037

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 04 月 21 日	检查地点	升压站施工现场、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查。 3、现场安全文明施工。 4、现场临时用电。 5、施工现场临边防护。		
存在问题	1.检查升压站综合楼厨房配电箱安装不规范。 2.吊装作业新进场人员三级安全教育和技术交底没有报验,进场的机械未报验,特种作业人员上岗证未报验。 3.203 风机机位塔筒内未安全绳,存在安全隐患。		
整改要求	严格按照安全文明施工标准化管理办法整改,请接到通知后立即进行整改,并报监理复查,如未按要求整改将按有关项目管理办法进行考核。		
检查人	 	施工项目部 签收人/日期	  2020年4月23日
整改情况	  已整改 整改负责人:  日期: 2020年4月23日		
复查意见	  已整改 复查人:  日期: 2020年04月23日		