


监理检查记录表

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL--001

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 8 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工工人有个别不戴安全帽。。 2、现场施工用电存在私拉乱接现象，电动工具无接地保护。 3、焊接预制舱预埋件施工现场未配置灭火器。 4、施工现场未做到：工完料清、场地清。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人  日期：2018.11.09		
复查意见	经复核已按要求整改到位。 复查人：王明官 日期：2018.11.09		