



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-005

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 13 日	检查地点	1#、2#厂房施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对现场安全进行检查, 挖机施工、起重机吊运、高空作业、临时用电、安全帽及安全带佩戴情况进行考核。		
存在问题	1、少数临边作业未做好安全措施。 2、少数临时用电电线乱拉乱放。 3、少数工人未佩戴安全帽。		
整改要求	要求施工单位对工人要交底到位, 临边作业要有安全带和有效防护措施, 临时用电禁止乱拉乱放。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完成。 整改负责人:  日期		
复查意见	经复核, 以上问题已整改到位。 复查人:  日期 2018.12.14		