

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-003

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 9 日	检查地点	仓库厂房屋面支架安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装进行检查, 查看螺丝是否紧固, 排列是否整齐。		
存在问题	现场个别支架螺栓无垫片。		
整改要求	已对施工人员现场进行口头交底, 确保质量合格。		
检查人	刘瑞杰	施工项目部 签收人/日期	施俊学
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 施俊学 日期 2018.11.09		
复查意见	经复核已及时整改到位。 复查人: 刘瑞杰 日期 2018.11.09		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。