

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-012

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年01月04日	检查地点	2#厂房屋面 1*4 光伏电缆线敷设
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对 2#厂房屋面 1*4 光伏电缆线敷设进行检查。		
存在问题	发现少数电缆线未绑扎到支架上, MC4 接头未固定露天放置。		
整改要求	要求现场施工人员及时整改, 符合规范要求。		
检查人	谢培林	施工项目部 签收人/日期	施校兴 2019.01.04
整改情况	已整改完。 整改负责人: 施校兴 日期 2019.01.04		
复查意见	经复查已整改完。 复查人: 谢培林 日期 2019.01.04		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。