

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

编号: JCJL-002

施工单位	中国电建集团上海能源装备有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.13.		检查地点	工艺车间屋顶.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组件安装, 桥架安装.			
存在问题	1. 桥架焊丝有个别未彻底焊牢. 2. 部分桥架不在一条水平线上.			
整改要求	1. 所有已安装的桥架焊丝彻底再焊牢一遍. 2. 桥架在固定前对其调直后方可和支架固定.			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	朱峰 2018.11.13.	
整改情况	已按要求整改. 整改负责人: 朱峰 日期 2018.11.13.			
复查意见	经复查, 已确认整改. 复查人: 南玉荣 日期 2018.11.13.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

