

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

编号: JLJL-006

施工单位	中国电建集团上海能源装备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.01.08	检查地点	模块车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装, 电缆敷设, 爬梯焊接.		
存在问题	1. 电焊施工不能单独一人操作, 无防护措施. 2. 屋面上施工垃圾未及时清理.		
整改要求	1. 电焊施工要有监护人, 应做好防护措施. 2. 垃圾应及时清理, 避免被风吹到场区道路.		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	2019.1.8. 9:30. 朱鸣
整改情况	已按要求整改. 整改负责人: 朱鸣 日期 2019.1.8		
复查意见	经复查, 已确认整改. 复查人: 南玉荣 日期 2019.1.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

