

江苏丹阳凯伦项目元旦期间安全大检查

1、配电室安全检查：

- (1) 配电室有健全的管理制度；
- (2) 配电线路无异常情况
- (3) 绝缘、安全间距无问题
- (4) 接地、绝缘防护措施完好

2、机械设备内容：

- (1) 砂轮机档屑板、托架、防护罩安全可靠，砂轮机完好无裂纹，整体运行平稳
- (2) 吊机作业过程中有采取警戒措施

3、危险化学品安全。

现场无危险化学品

4、现场施工安全：

- (1) 作业人员按要求佩戴劳动保护用品。
- (2) 管理人员、班组长已对元旦假期专题安全活动进行宣传。
- (3) 现场卫生防护设施落实到位。
- (4) 离岗后是对作业现场再次巡视，做好停电、停水、停气工作。
- (5) 地面无积水、无积油、无垃圾杂物。
- (6) 作业现场安全标识是齐全、完好。
- (7) 操作人员是清楚设备操作规程，无违章行为。

5、库房安全

- (1) 库房内物品已堆放整齐、平稳

- (2) 库房内存储物品按其特性，实现分区、分类存储
- (3) 库房存储摆放按规定满足五距(灯、墙、柱、垛、顶)要求；。
- (4) 库房内无易燃易爆物品，现场已经张贴必要的消防处置措施；。
- (5) 库房内的电气线路完好，无老化现象并按要求布置

对于元旦期间安全问题不足之处已完成整改并落实到位

	现场物品分类堆放	仓库悬挂警示标志
图 片		
	施工现场悬挂警示标志	施工现场悬挂警示标志

<p>图</p> <p>片</p>		
<p>图</p> <p>片</p>		
<p>图</p>	<p>施工现场危险区域拉维护网</p>	<p>仓库物品分类摆放</p>
<p>图</p>	<p>施工现场悬挂警示标志</p>	<p>施工吊机作业拉警示带</p>



片

图 施工人员按要求穿戴劳动防护用品



片