

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 编号: TCYF-ZHJL-JC-014

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场支架安装检查		
存在问题	发现个别支架安装时支架支撑损坏, 无法安装牢固。		
整改要求	要求对损坏的支撑进行更换。		
检查人	袁振东	施工项目部 签收人/日期	孙年 2019.01.22
整改情况	以校要求整改完成, 请复查。 整改负责人: 孙年 日期: 2019.01.26		
复查意见	经检查, 以对不合格支撑进行更换。 复查人: 袁振东 日期: 2019.01.26		

本表一式一份监理项目部自存。