

监理检查记录表

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 004

施工单位	浙江诺欣博新材料有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2018.12.22	检查地点	2#与6#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查 3#与 4#屋面接地扁铁是否架空, 搭接长度, 焊缝, 桥架与组件安装等		
存在问题	屋面组件存在个别不直不牢固, 接地扁铁钢搭接长度不够。		
整改要求	现场纠正		
检查人	高志海 2018.12.22	施工项目部 签收人/日期	黄根云 2018.12.22
整改情况	已按规范要求整改。 整改负责人: 黄根云 日期 2018.12.22		
复查意见	复查: 已整改到位, 符合要求。 复查人: 高志海 日期 2018.12.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。