

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-002

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.24	检查地点	经开物流园
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园 A 区钢结构加固作业安全检查		
存在问题	施工现场缺少安全警示标识, 缺少安全员, 施工人员工作中吸烟, 灭火器无法使用		
整改要求	监理通知单 WLY-JLTZ-001		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	 2018.12.24
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。