监理检查记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司　　编号：WLY-JCJL-004

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.7	检查地点	经开物流园
检查类型	□巡视　□定期　☑专项		
施工及检查情况简述	经开物流园铝合金支架安装		
存在问题	彩钢瓦支架未正确安装造成原彩钢瓦透光漏雨		
整改要求	建议用结构胶进行封堵		
检查人	刘 元	施工项目部签收人/日期	章志
整改情况	已用结构胶封堵完毕 整改负责人：罗帆　2019.1.7 日期		
复查意见	经复查，现场正逐一整改 复查人：王元　2019.1.7 日期		

注　1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。