


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-015

施工单位	宏昌建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.21	检查地点	经开物流园
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园主要设备电缆敷设		
存在问题	经开物流园办公室混凝土屋顶汇流箱 31 号电缆规格敷设错误。		
整改要求	已发送监理通知单 WLY-TZD-010		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	 2019.4.22
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。