

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-018

施工单位	宏昌建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 5. 15	检查地点	经开物流园
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园预制舱站用变断路开关		
存在问题	高压低压设备开关共同安装在高压室站用变柜中		
整改要求	将低压空开引出来，接入安装在低压室中		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改方案：需采购一台动力箱，配备二个空开（160A4P）隔离刀闸二个（160A4P），3X25电缆15米，动力箱尺寸为（1200×800×30），具体方案待设计图纸。 整改负责人：罗伟 2019.5.15 日期		
复查意见	待业主、设计及厂家确认 复查人：孙凡 2019.5.15 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。