

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-10

施工单位	浙江大成钢结构制造有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 03 月 18 日 15:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#厂房加固。 2#厂房屋面组件安装。		
存在问题	檩条隅撑加固部分地方缺少垫片		
监理措施	现场指出要求增设。		
检查人	常莉 2019.03.18	施工项目部 签收人/日期	戚升强 2019.03.18
整改情况	整改完成。 整改负责人：戚升强 日期 3.18/2019		
复查意见	整改良好，符合要求 复查人：常莉 日期 2019.03.18		