

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-11

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 03 月 22 日 15:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	厂房柱子加固 屋面组件安装		
存在问题	组件汇线插头固定位置不规范		
监理措施	现场指出，要求整改。 发出监理通知单 06。		
检查人	常州 2019.03.22	施工项目部 签收人/日期	姜爱建 3.22
整改情况	整改并回复。 整改负责人：姜爱建 日期 3.23/2019		
复查意见	返回复检。 复查人：常州 日期 2019.3.24		