


监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-12

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 03 月 23 日 09:00		检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	厂房柱子加固 屋面组件安装			
存在问题	个别工人未带安全帽 成品保护不到位，组件安装时工人俯身按压组件，有隐裂隐患。			
监理措施	现场指出，要求整改。			
检查人	 曹倩 2019.3.23	施工项目部 签收人/日期	 姜建 2019.3.23	
整改情况	已对相关问题进行安全交底工作。 整改负责人:  姜建 日期 2019.3.23			
复查意见	要求加强现场管理。 复查人:  曹倩 日期 2019.3.23			