

JXM13

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-16

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019 年 04 月 21 日 10:00		检查地点	工地现场	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	3#逆变基础开挖，垫层浇筑。 屋面光伏线敷设。				
存在问题	成品保护工作不到位，2#屋面组件个别遭损坏。				
监理措施	现场指出，要求加强现场管理并更换损坏的组件板。 监理工作联系单 005				
检查人	李利 2019.04.21		施工项目部 签收人/日期	姜长建 2019.04.21	
整改情况	已更换。 整改负责人：姜长建 日期 4.21				
复查意见	已换。 复查人：李利 日期 4.22.19				