

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-19

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 06 日 10:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面桥架盖板安装。 通讯线敷设。 开关柜接线。		
存在问题	电缆沟盖板混凝土胶水养护不及时。		
监理措施	现场指出，要求立即洒水养护。		
检查人	常志 5.6	施工项目部 签收人/日期	姜爱建 2019.05.06
整改情况	洒水养护。 整改负责人：姜爱建 日期 2019.05.06		
复查意见	已洒水养护 复查人：常志 日期 2019.05.06		