



监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-22

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 15 日 14:00		检查地点	工地现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	无人施工，待验收。 为响应公司[2019]第 08 号文及全国安全生产月活动，本项目进行现场安全文明大检查，确保项目安全无事故。			
存在问题	现场施工工作已完成，工地处于停工状态，现场未设置警示标志，以防止厂内人员进入。			
监理措施	要求施工单位三天内整改完成。			
检查人	 2019.6.15	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已按要求整改完成，请复查。 整改负责人：  日期 2019.6.17			
复查意见	符合要求。 复查人：  日期 2019.6.18			