

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-24

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 22 日 14:00		检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	无人施工，待并网。			
存在问题	对现场安全文明、电气设备运行情况进行检查。 现场电气设备运转正常。 灭火器定期安全检查记录未做。			
监理措施	补齐并按规定要求进行定期检查。			
检查人	曹菊 2019.06.22	施工项目部 签收人/日期	姜爱建 6.22	
整改情况	已补齐. 经白班要求定期抽查.			
	整改负责人: 姜爱建 日期 6.24			
复查意见	符合要求			
	复查人: 曹菊 日期 6.24			