

监理安全检查记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场

编号: ZSFD-AQJC-ZHJL-05

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年05月3日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、升压站现场临时电源私拉乱接，导线随意地面放置，未穿管或地埋保护。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	吴少坤	施工项目部 签收人/日期	万海洋 2020.05.3
整改情况	已通知施工单位按要求整改 整改负责人: 万海洋 日期: 2020.05.3		
复查意见	已整改 复查人: 吴少坤 日期: 2020.05.4		



扫描全能王 创建