监理安全检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场　　编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-19

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月12日	检查地点	B标段
检查类型	□巡视 ☑定期 □专项		
施工及检查情况简述	1、 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、 安全体系及实施检查 3、 现场安全文明控制 4、 现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1.施工现场使用发电机未接接地线。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于1天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	蔡和井	施工项目部签收人/日期	温和昌 2020.10.12
整改情况	以上问题按要求整改完成 整改负责人：温和昌　　日期：2020.10.12		
复查意见	已整改 复查人：蔡和井　　日期：2020.10.12		