监理检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场　　编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-26

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 03 月 17 日	检查地点	A 标
检查类型	□巡视　☑定期　□专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、升压站屋面渗水。 2、房间开关、插座、电器等不通电。 3、墙面粒子粉刷不均匀，等一系列问题		
整改要求	签发通知单要求整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	葛兆贤	施工项目部签收人/日期	万洋洋 2021.3.17
整改情况	已整改 整改负责人：万洋洋　　日期：2021.3.18		
复查意见	已整改 复查人：葛兆贤　　日期：2021.3.18		