

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZHJL-JLJC-028

总包单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
分包单位	深圳粤润通吊装运输有限公司		
检查时间	2021 年 5 月 03 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	G02 风机基础锚盘吊装前检查，平整度在 1mm 内，满足设计要求。		
存在问题	锚栓尘土较多		
整改要求	吊装前锚栓需要清理干净		
检查人	齐足贤	施工项目部 签收人/日期	石洋洋 2021.5.3
整改情况	整改完成 整改负责人：石洋洋 日期 2021.5.4		
复查意见	已整改 复查人：齐足贤 日期 2021.5.4		