

监理检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZHJL-JLJC-030

总包单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
分包单位	深圳粤润通吊装运输有限公司		
检查时间	2021 年 5 月 17 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	箱变试验		
存在问题	1、箱变试验未采用警戒线进行围挡；		
整改要求	1、箱变试验必须进行围挡拉警戒线		
检查人	王良贤	施工项目部 签收人/日期	万洋洋 2021.5.17
整改情况	已整改 整改负责人：万洋洋 日期 2021.5.18		
复查意见	已整改 复查人：王良贤 日期 2021.5.18		