



监理检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场

编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-35

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 25 日	检查地点	B 标
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、G15 风机第一塔筒与基础连接处锚栓张拉力矩时，按工艺要求验收力矩时锚栓力矩不符工艺验收合要求，加大验收数量时发现锚栓有上升现象，不符合工艺标准		
整改要求	签发通知单要求整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.6.25
整改情况	已整改 整改负责人：万洋洋 日期：2021.6.26		
复查意见	已整改 复查人：李从贵 日期：2021.6.26		