

监理检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场

编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-41

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 10 日	检查地点	B 标
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、G15 基础在加固施工过程中，废孔较多。		
整改要求	签发通知单要求整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	王克良	施工项目部 签收人/日期	万洋洋 2021.9.10
整改情况	已整改 整改负责人：万洋洋 日期：2021.9.11		
复查意见	已整改 复查人：王克良 日期：2021.9.11		