

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-

|           |                                                                                                             |                 |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 施工单位      | 山东昱兴电力有限公司                                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司     |
| 检查时间      | 2019 年 6 月 19 日                                                                                             | 检查地点            | 施工现场、材料场地、办公地点，生活区 |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项              |                 |                    |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况 |                 |                    |
| 存在问题      | 1、2#箱逆变集装箱未及时上锁<br>2、施工材料堆放杂乱，存在安全隐患                                                                        |                 |                    |
| 整改要求      | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并通知监理单位复检。                                                               |                 |                    |
| 检查人       | 杨振宇                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 杨鹏飞<br>2019.6.19   |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人：杨鹏飞 日期 2019.6.19                                                                               |                 |                    |
| 复查意见      | 已整改完毕<br>复 查 人：杨振宇 日期 2019.6.19                                                                             |                 |                    |