

监理检查记录表

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-

施工单位	山东昱兴电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 6 月 20 日	检查地点	路通厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时通道安装，机械运转正常，施工交底以落实		
存在问题	1、多处格栅接缝处不牢固		
整改要求	1、接缝处添加檩条，增强稳固性		
检查人	杨振宇	施工项目部 签收人/日期	杨彭飞 2019.6.20
整改情况	已整改 整改负责人：杨彭飞 日期 2019.6.20		
复查意见	整改完毕 复查人：杨振宇 日期 2019.6.20		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。