

监理检查记录表

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-

施工单位	山东昱兴电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 5 月 30 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工人员个别佩戴安全膜不规范 2、现场施工电动工具无接地		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并通知监理单位复检。		
检查人	杨振宇	施工项目部 签收人/日期	杨凯飞 2019.5.30
整改情况	已整改 整改负责人：杨凯飞 日期 2019.5.30		
复查意见	已按要求整改 复查人：杨振宇 日期 2019.5.30		