

安全检查记录表

项目名称	时代上汽动力电池有限公司屋顶5.7MWP 分布式光伏项目	施工单位	中建国信工程建设有限公司	检查时间	2019. 3. 30
检查单位	中建国信工程建设有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检查项目 或部位	施工现场				
参加检查 人员	陆天福, 丁立, 邓明盛				
检查结论及意见: 1. 角手架搭设每层之间需要增加密度网, 防止高空坠物造成人员伤害。 2. 角手架上方固定需要增加一套背拉钢管。 3. 支架的吊装要在屋顶安装卸货平台, 避免造成屋顶的瓦面损伤。 4. 现场需要增加施工防范措施, 标语、标牌类。 5. 现场人员配备劳保用品, 安全防护用品。					
检查负责人	陆天福	监理负责人	丁立	安全专责	戴继来