

安全检查记录表

项目名称	时代上汽动力电池屋顶 5.7MWP 光伏发电项目	施工单 位	中建国信工程建设有 限公司	检查时间	2019 年 4 月 22
检查单位	中建国信工程建设有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检查项目 或部位	PACK 车间施工现场				
参加检查 人员	陆天福, 丁立, 邓明盛, 吴黎明				
检查结论及意见: 1. 脚手架搭设口要增加门和锁。 2. 不足一米 2 高的屋顶边缘, 要搭设临边防护, 临边防护增加安全标识、标语。 3. 现场人员穿戴安全防护用品。 4. 现场物品注意摆放, 收工前做好固定处理, 防止大风把物品刮飞, 造成人员、财产的损害。 5. 现场临电要做到三级用电两级保护, 确保施工安全。					
检查负责 人	陆天福	监理负 责人	丁立	安全专责	邓明盛