

安全检查记录表

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号：ZXPSPD-QZKJ-010

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.5	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、3 号楼个别逆变器上墙安装不牢固。 2、最近天气炎热，施工单位现场未配备防暑降温的药物、水、急救用品。		
整改要求	1、重新加固安装。 2、要求施工单位现场配备防暑降温药品，水，急救用品。		
检查人	李连明 赵富朋 毛攀攀	施工项目部 签收人/日期	赵富朋 2019.6.5
整改情况	重新安装完成 整改负责人: 赵富朋 日期: 2019.6.5		
复查意见	符合安全设计要求 监理单位: 赵富朋 日期: 2019.6.5		

3号楼重新安装逆变器

