

安全检查记录表

工程名称: 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXPST-QZKJ-012

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.20	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、3 号楼安装组件时施工人员未佩戴安全帽。 2、一人搬运组件。		
整改要求	1、要求施工时佩戴安全帽。 2、搬运组件时, 要求二人搬运, 不得一个人抬放。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	赵富洲 2019.6.20
整改情况	整改完成。 整改负责人 赵富洲 日期 2019.6.20		
复查意见	符合施工规范要求。  监理单位 赵富洲 日期 2019.6.20		

未佩戴安全帽



吊装时未及时拉好安全警戒线

